


ROD (piętro)




ochrona od porażeń wg. PN-IEC-60364
Dz.U. nr 81/90 i Dz.U. nr 51/2000


Sieć TN-C

Instalacja ilp. nowa TN-S

połączenia wyrównawcze YLg 35 mm2

wyłącznik różnicowoprądowy



Projektowanie i nadzór w budownictwie Warszawa Piotr 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 10		
Schemat rozdzielni głównej ROD		
TEMAT:	Budowa budynku biurowego	ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Izba Rolnicza w Opolu	SKALA
LOKALIZACJA:	Opole, ul. Wrocławska 170	DATA
PROJEKTANT:	inż. Dariusz Bobrowska	11.2013
	upr. bud. nr 13886 Op	
SPRAWDZĄCY	inż. Andrzej Tenczyński	
	upr. bud. nr 20283 Op	
OPRACOWAŁ		NR RYSUNKU
		E-8