typ zabezp.	typ i przekrój	Nr obw.	odb.	lokalizacja obwodu



Gn. wtykowe pom. 2.1
Gn. wtykowe ogólne pom. 2.2 ,2.3
Gn. wtykowe pom. 2.2
Gn. wtykowe pom. 2.3

Gn. wtykowe pom. 2.4 i 2.5
Gn. wtykowe pom. 2.4 i 2.5
Gn. wtykowe pom. 2.7 i 2.8
Gn. wtykowe pom. 2.7 i 2.8

oświetlenie pom. 2.1
oświetlenie pom. 2.2 i 2.3
oświetlenie pom. 2.4, 2.5 i 2.6
oświetlenie pom. 1.9, 1.10, 1.11
oświetlenie pom. 1.12, 1.13 i 1.14



projektowana rozdzielnia podtynkowa
3x24 DIN = 72mod. IP-44

UWAGA:
nowoprojektowana instalacja w systemie TN-S pod kontrolą wyłącznika różnicowoprądowego.

Projektowanie i nadzór w budownictwie Warzecha Piotr
46-081 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 10

Tablice rozdzielcze TP-I (piętro)

TEMAT:	Budowa budynku biurowego	ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Izba Rolnicza w Opolu Opole, ul. Wrocławska 170	SKALA ------
LOKALIZACJA:	Opole, ul. Partyzancka dz . nr 5/55	DATA 11.2013
PROJEKTANT:	inż. Danuta bobrowska	upr. bud. nr 138/86 Op
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Tenczyński	upr. bud. nr 202/83 Op
OPRACOWAŁ:		NR RYSUNKU E-6