



CN-centrala nawiewna firmy Systemair firmy Systemair typ TA 1500 EL 20,3kW, z przepustnicą EFD 40–20 oraz pomieszczeniowym czujnikiem temperatury TG–R5/PT1000–sterowanie wentylatorem dachowym (230V/2,6A)
TK-tłumik kanałowy firmy Berliner Luft typ K–200T 300x300 L=1250 mm
TK1-tłumik kanałowy firmy Berliner Luft typ K–200T 260x300 L=750 mm
TK2-tłumik kanałowy firmy Venture Industries typ Acu Comp Ø160 L=1200mm



RZUT PODASZA WENTYLACJA MECHANICZNA skala 1:100

 santech - projekt 45-763 OPŌLE ul.Źniwna 20, e-mail: zniwna@gmail.com		FORMAT 420x297
OBIEKT: Budowa budynku biurowego Izby Rolniczej w Opolu ADRES: Opole ul. Partyznacka dz. 5/55 k.m. 62 PŌŁWIEŚ		STADIUM PB
SPRAWDZIŁ	mgr inŹ. Tomasz Leja 28/01/Op.	DATA 121.2013
PROJEKTOWAŁ	mgr inŹ. Krzysztof Gabren 27/01/Op.	NR RYS. W8
RYSUNEK: WENTYLACJA MECHANICZNA		